

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО "Городское поселение
"Рабочий поселок Искателей"

Г.А. Казаченко
" 24 " августа 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ИМУП "ПЖКС"

А.В. Черноусов
2021 г.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

(температура в подающих и обратных трубопроводах источников тепловой энергии ИМУП "ПЖКС" поддерживается по графику 85/60 и допустимым отклонением $\pm 3\%$)

$t_{нс}, ^\circ\text{C}$	>8	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
$t_{нм}, ^\circ\text{C}$	37,3	37,3	39,3	41,4	43,6	45,8	48	50,3	52,6	54,9	56,5	58,1	59,6	61,1	62,6	64	65,4	66,7	68	69,3
$t_{ом}, ^\circ\text{C}$	$\geq 30,6$	30,6	32,1	33,7	35,4	37,2	38,9	40,7	42,5	44,3	45,5	46,6	47,6	48,6	49,6	50,6	51,5	52,3	53,1	53,9
$t_{нм}, ^\circ\text{C}$ при v ветра $\geq 5\text{ м/с}$		39,3	41,3	43,4	45,6	47,8	50	52,3	54,6	56,9	58,5	60,1	61,6	63,1	64,6	66	67,4	68,7	70	71,3

$t_{нс}, ^\circ\text{C}$	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	≤ -30
$t_{нм}, ^\circ\text{C}$	70,2	71	71,8	72,7	73,5	74,3	75,1	75,9	76,7	77,5	78,3	79	79,8	80,6	81,3	82,1	82,8	83,6	84,3	85
$t_{ом}, ^\circ\text{C}$	54,3	54,7	55	55,4	55,7	56	56,4	56,7	57	57,3	57,6	57,9	58,2	58,5	58,7	59	59,3	59,6	59,8	60
$t_{нм}, ^\circ\text{C}$ при v ветра $\geq 5\text{ м/с}$	72,2	73	73,8	74,7	75,5	76,3	77,1	77,9	78,7	79,5	80,3	81	81,8	82,6	83,3	84,1	84,8	85,6	86,3	87